



Comune di Cavalese - Provincia di Trento

Servizio Tecnico Comunale

Via F.lli Bronzetti, 2 - 38033 Cavalese
Tel. 0462/237526 Fax 0462/237550
e-mail: c.nocentini@comunecavalese.it

**COMUNE DI CAVALESE****VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
Art. 140, D.Lgs. n. 36/2023**

Il giorno 12.07.2024 verso le ore 11.00, a seguito di un improvviso temporale, molto intenso che ha interessato il Comune di Cavalese, alcune zone e strade dell'abitato hanno subito dei danneggiamenti ed in particolare:

- *Via Marco*: appena prima dell'edificio, contraddistinto con la p.ed. 1580 del C.C. di Cavalese un tubo del collettore acqua bianche, causa l'eccessivo carico di acqua, si è spezzato provocando un dissesto alla strada comunale Via Marco. (foto 1 e 2)
- *Via Molini*: la tracimazione dei collettori comunali della Via Avisio e Via Cesure ha dilavato tutta la Via Molini, strada urbana al servizio di alcune abitazioni, rendendola impercorribile. (foto 3).

In particolare, la Via Marco è posta a monte un complesso edilizio di grandi dimensioni ed è la strada comunale maggiormente utilizzata, collegando Masi, strada di fondovalle con il centro dell'abitato di Cavalese. Il collettore danneggiato di diametro 400 mm ha una notevole portata e se non sistemato, con urgenza, in caso di ulteriori temporali potrebbe danneggiare l'intera carreggiata e la banchina a valle e a monte dove sono presenti edifici civili.

Nell'immediato è intervenuto il cantiere comunale transennando il dissesto, successivamente dopo un puntuale sopralluogo dell'Ufficio Tecnico, considerando le possibili implicazioni di aggravamento del danno, sono state sentite delle ditte per un intervento immediato, si è resa disponibile la Ditta Alta quota di Masi che ha iniziato subito i lavori di escavazione e sostituzione della tubazione in Via Marco.

CONSIDERATO

- ☒ che permane una condizione di pericolo con rischio di ulteriore erosione delle carreggiate;
- ☒ che, pertanto, è necessario intervenire **a salvaguardia della pubblica incolumità** mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori di ripristino e messa in sicurezza;
- ☒ che le opere per un importo stimato di circa € 20.000,00, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto delle spese tecniche e dell'IVA, dovranno avere immediato avvio;

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta

DICHIARA

con il presente **VERBALE**, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare la perizia

giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi del medesimo articolo.

Cavalese, 15.07.2024

IL TECNICO
Geom. Stefano Sandri



Via Marco



Via Marco



Via Molini