



Comune di Cavalese - Provincia di Trento



PEFC/18-21-  
02/51

Il Sindaco

Via S. Sebastiano, 7 - 38033 Cavalese  
Tel. 0462/237521 Fax 0462/237550  
e-mail: urp@comunecavalese.it

N. 102 PP di prot.

Cavalese, li 29.08.2018

OGGETTO: Risposta ad interrogazione

Egr. Sig.  
Avv. Beppe Pontrelli  
Consigliere comunale

Di seguito si risponde alla sua interrogazione dello scorso 1 agosto 2018.

- A) Il Comune di Cavalese è già dotato di un “Piano di autocontrollo del servizio idrico”. Tale Piano prevede tutte le azioni da mettere in atto da parte del Comune per fronteggiare eventuali pericoli derivanti da disfunzioni improvvise del sistema idrico, da fenomeni di inquinamento o da carenze nella disponibilità idrica tali da comprometterne la normale erogazione, fornendo nel contempo le possibili soluzioni da adottare per far fronte alle emergenze idriche stesse.
- B) Ad oggi non si sono evidenziati problemi di portata o di alimentazione idrica dovuti a crisi di scarsità idrica. Ovviamente si apprezza un aumento dei consumi, essendo, nei mesi estivi, aumentate notevolmente le presenze turistiche. Per quanto riguarda gli indici relativi alle portate ed ai consumi, si tenga presente quanto sotto riportato:  
La portata media in concessione al Comune di Cavalese, calcolata come somma delle sorgenti proprie ad **uso ordinario** e dell'apporto dall'esterno dell'acquedotto intercomunale Stava-Pampeago è pari a 124,21 l/s (Qmedconc). La portata massima concessa per il solo **uso di soccorso** è di 53,60 l/s (Qmaxsoc). Il Comune di Cavalese conta attualmente una popolazione residente di circa 4100 unità, l'andamento della popolazione presenta un trend abbastanza costante negli ultimi 6 anni. Utilizzando i dati ufficiali pubblicati dal SUAP ai fini della redazione del FIA (Fascicolo Integrato di Acquedotto), la popolazione attesa al 2040 è di 4.699 unità quindi con un deciso aumento rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Ai fini del calcolo del fabbisogno idrico del comune, alla popolazione residente si devono aggiungere la ricettività turistica ed i posti letto ospedalieri. Utilizzando come base i dati pubblicati dal SUAP, la capacità turistica al 2040 è stimata in 9.349 posti letto in alberghi, appartamenti e seconde case, mentre i posti letto ospedalieri, sempre relativi al 2040, risultano 85. Tutto ciò considerato, tenendo conto anche del flusso di pendolari, gli abitanti equivalenti al 2040, calcolati dal SUAP per il comune di Cavalese, risultano 14.655. La portata media complessiva (Q\_med) riferita all'intero comune di Cavalese da prendere come riferimento nel nuovo titolo a derivare è calcolata come la somma della portata stabilita dal PGUAP per l'uso civile (residenti, turisti, saldo pendolari e posti letto ospedalieri) in 42,4 l/s e la portata media degli altri utilizzi (allevamento, uso agricolo, fontane pubbliche, impianti sportivi) è stimata in 32,36 l/s per un fabbisogno idrico complessivo di circa 75 l/s. A fronte di questo abbiamo,

appunto, una portata totale di concessione ad uso ordinario 124,21 l/s. Ciò significa che potremmo disporre di un'ulteriore portata di circa 50 l/s per l'uso ordinario. Ovvero vengono messi in rete meno dei due terzi della portata media concessa ad uso ordinario. Alla stessa possono essere aggiunti ulteriori 50 l/s di prelievo straordinario.

- C) Per quanto detto, così come non si è ritenuto di dover sospendere gli usi irrigui domestici, al momento non si ritiene di dover sospendere nemmeno l'uso dell'acqua per l'irrigazione delle aiuole di Via Bronzetti.

Distinti saluti



IL SINDACO  
dott. Silvano Welponer