



Comune di Cavalese - Provincia di Trento

Il Sindaco

Via S. Sebastiano, 7 - 38033 Cavalese
Tel. 0462/237521 Fax 0462/237550
e-mail: urp@comunecavalese.it



PEFC/18-21-
02/51

N. 8194 di prot.

Cavalese, li 10.07.2018

OGGETTO: Risposta ad interrogazione.

Gent. Sig.ra
Dalpalù Bruna
Consigliere comunale

Di seguito si risponde alla sua interrogazione dello scorso 13 giugno 2018, intesa ad avere chiarimenti in merito ad una crepa evidenziatasi a carico del cd. "terrazzino" posto lungo Via Esterle.

Trattasi di una spaccatura a fessura che interessa un muretto in calcestruzzo, gettato a gravità, non armato e privo di funzioni strutturali di sostegno, ma con funzioni di solo contenimento ed il cui scopo è di consentire il "rifugio" dei pedoni che transitano lungo Via Esterle nel momento in cui dovessero transitare dei mezzi particolarmente ingombranti.

Dopo idoneo sopralluogo eseguito alla presenza di un ingegnere strutturista, non è emersa evidenza che il muretto stesso possa essere di pericolo alcuno o che da esso possa derivare la benchè minima minaccia per la pubblica incolumità, tanto meno per la integrità strutturale dell'adiacente ponte austroungarico.

Sarà comunque cura di questa amministrazione provvedere, nel più breve tempo possibile, a sanare la situazione esistente.

Distinti saluti



L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Seber Silyano