



Comune di Cavalese - Provincia di Trento



PEFC/18-21-02/51

Il Sindaco

Via S. Sebastiano, 7 - 38033 Cavalese
Tel. 0462/237521 Fax 0462/237550
e-mail: urp@comunecavalese.it

N. 12942 di prot.
Cavalese, li 22.10.2018

OGGETTO: Risposta ad interrogazione

Egr. Sigg.ri
Berlanda Tiziano
Rizzoli Mario
Consiglieri comunali

Di seguito si corrisponde Vostra interrogazione protocollata il 26 settembre scorso.

Punto 1. Per quanto attiene alla colorazione giallo-marrone-marrone occorre prima di tutto capire se la problematica deriva dalla rete di distribuzione principale comunale o se invece deriva dalla rete di allaccio privata. Per poterlo capire occorre valutare caso per caso.

Se il problema derivasse dalla rete principale comunale ciò sarebbe evidenziato da una pluralità di utenze esistenti in una determina via, cioè da tutte quelle utenze che da quella condotta vengono alimentate. Questo può accadere ad esempio quando vengono fatte delle manutenzioni alla rete comunale che richiedono la chiusura e l'apertura, magari più volte, della fornitura d'acqua.

E questa è la prima verifica che normalmente si fa.

Se invece le problematiche emergono da singole utenze occorre fare delle valutazioni più puntuali, in quanto molti sono i fattori che entrano in gioco.

- il momento od il periodo in cui si manifestano,
- se continuative o per periodi limitati di tempo,
- se si verificano dopo un periodo di assenza dell'utente,
- se è stata effettuata la pulizia dei filtri presenti a monte dei contatori
- lo stato di vetustà delle condotte di allacciamento privato
- lo stato di vetustà di quelle interne all'edificio
- la provenienza dell'acqua da matrice porfirica o calcarea

Come si comprende varie possono essere le cause che provocano l'intorbidimento dell'acqua il che rende non sempre agevole la determinazione della causa; ciò che è certo è invece che regolarmente vengono fatti i controlli interni e le analisi chimico-batterologiche secondo il D.

Lgs. n. 3, dd. 2 febbraio 2001.

Punto 2. L'acqua presente nella rete acquedottistica comunale, come da analisi regolarmente effettuate (di cui si allegano gli estratti relativi a quelle degli ultimi tre mesi), risulta potabile ed in conformità ai limiti stabiliti per le acque destinate al consumo umano.

Distinti saluti



IL SINDACO
dott. Silvano Welponer